

Działoszyn, dn. 28.09.2016 r.

Znak: L. dz. 33/2016

Do Zainteresowanych

Dotyczy :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie - ETAP I (część pierwsza) - znak: L. dz. 33/2016

Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz na podstawie art 38. ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do przetargu skierowane przez Wykonawców.

I Treść zapytania: Proszę o podanie zestawienia okien do wymiany gdyż nie ma podanych rysunków by je wycenić.

II. Treść zapytania Proszę o przesłanie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej do ogłoszenia w celu wykonania wyceny.

Odpowiedzi na zapytania I i II:

Ad.1. Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie” nie wymaga projektu budowlanego. Okna i drzwi przeznaczone do wymiany należy wycenić na podstawie przedmiaru i programu funkcjonalno-użytkowego. Dokładnych pomiarów należy dokonać na terenie budowy po rozstrzygnięciu przetargu i przed zamówieniem okien u producenta. Jednocześnie zgodnie z zapisami SIWZ zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, na którym będą prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ze względu na charakter pomieszczeń, w których będzie wymieniana stolarka, Zamawiający wymaga, aby okna, przeznaczone do wymiany, posiadały poniższe parametry, ujęte w przedmiarze robót i rysunkach proponowanej wizualizacji:

Poz. 1 Przedmiaru robót

Wymiana okien zespolonych na okna uchylno-rozwierane
jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m², współczynnik U=1,1

Elewacja boczna prawa
0.84*1.14*10

Poz 2. Przedmiaru robót

Wymiana okien zespolonych na okna uchylno-rozwierane
jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m², współczynnik U=1,1

Elewacja boczna prawa
0.83*1.6*11

Poz. 19 Przedmiaru robót

Montaż okien rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m², współczynnik U=1,5

Elewacja frontowa 0.85*1.95*9

Poz. 29 Przedmiaru robót

Montaż okien rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m², współczynnik U=1,5

Elewacja tylna

1.15*1.85*4

Kolorystyka stolarki – biała

Pozostałe parametry i wymagania z wykazu stolarki, będącej załącznikiem do SIWZ pozostają bez zmian
